

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ.: ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ

Τηλ . 213 2052 518 ή 508

Fax: 213 2052 441

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΔΑ:

Π. Πεντέλη 18/6/2019

Αρ. Πρωτ : 6850/20-06-19

ΘΕΜΑ: «Εφάπαξ προληπτική συντήρηση του αεροσυμπιεστή παραγωγής ιατρικού αέρα του κέντρου ενέργειας ,σε βάρος του ΚΑΕ 887, του προϋπολογισμού του νοσοκομείου Οικον. Έτους 2019.

ΣΧΕΤ: Την υπ. αριθμ. 6270/3-6-2019 Απόφαση Αναπλ. Διοικητή που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης (ΑΔΑ ΩΞ7Σ469Η24-Λ3Ν).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (Χίλια διακόσια σαράντα ευρώ) 1.240,00€ συμπεριλ. ΦΠΑ. ΚΑΕ 0887

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην **εφάπαξ προληπτική συντήρηση του αεροσυμπιεστή κατασκευαστικού οίκου KAESER τύπου SK 21/10 παραγωγής ιατρικού αέρα του κέντρου ενέργειας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή**, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ο προς συντήρηση αεροσυμπιεστής ιατρικού πεπιεσμένου αέρα βρίσκεται στο Κέντρο παραγωγής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου και είναι του κατασκευαστικού οίκου KAESER, τύπου SK 21/10. Οι εργασίες επισκευής- συντήρησης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του κατασκευαστή. Ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:

- Αποσυναρμολόγηση του αεροσυμπιεστή.
- αντικατάσταση φίλτρων λαδιού και διαχωριστήρων λαδιού,
- αντικατάσταση λαδιών
- αντικατάσταση στεγανοποιητικών δακτυλίων,
- αντικατάσταση φίλτρων/πρόφιλτρων αέρα
- αντικατάσταση ιμάντων μετάδοσης κίνησης
- Έλεγχος και ενδεχόμενη επισκευή της βαλβίδας ελάχιστης πίεσης
- Έλεγχος και ενδεχόμενη επισκευή της συνδυασμένης βαλβίδας

- Ελεγχος και ενδεχόμενη επισκευή της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
- Ελεγχος και ενδεχόμενη επισκευή της θερμοστατικής βαλβίδας.
- Ελεγχος, καθαρισμός και συντήρηση τμημάτων του αεροσυμπιεστή (βαλβίδες ασφαλείας, ψύκτη κλπ).
- Επανασυναρμολόγηση δοκιμές καλής λειτουργίας και παράδοση του αεροσυμπιεστή σε πλήρη λειτουργία.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα προσόντα:

- Να έχει πείρα στην συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων αποδεικνυόμενη με αντίστοιχα πιστοποιητικά από Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία.
- Να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2015) για συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και για εμπορία, διάθεση, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων.
- Να διαθέτει πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τη ΔΥ8δ/1348/2004.
- Να είναι στελεχωμένος με πτυχιούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Π.Ε ή Τ.Ε. ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ανάληψη και ολοκλήρωση των εργασιών.
- Να διαθέτει τεχνικούς(συνεργεία) που να κατέχουν άδεια τεχνίτη ιατρικών αερίων σύμφωνα με το ΠΔ 112/2012.
- Οι διαγωνιζόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών και των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κα Χρυσικού Ελένη τμηματάρχη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στο τηλέφωνο 213 2052 555.

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω email , έως **Τετάρτη 26/06/2019, ώρα 09.00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ιστόχωρο του Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ