



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 09/09/2026
Αρ. Πρωτ:10937

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του είδους , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΠΠ**
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.300€ συμπερ. ΦΠΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κος Παπουτσης τηλ. 213 2052 575-513

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	
1	ΥΛΙΚΑ									

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Κ.Α. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 14/09/2026** και ώρα **09.00π.μ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τεμάχια
1	Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς σκόνης ABC, μεταλλικό μανόμετρο και λάστιχο εκτόξευσης. Κατάλληλος για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και πυρκαγιές υπό τάση μέχρι 1000 V. Πιστοποίηση CE.	2
2	Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς σκόνης ABC, μεταλλικό μανόμετρο και λάστιχο εκτόξευσης. Κατάλληλος για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και πυρκαγιές υπό τάση μέχρι 1000 V. Πιστοποίηση CE.	22
3	Πυροσβεστήρας οροφής, αυτόματος, 12 kg ξηράς σκόνης ABC, με μεταλλικό μανόμετρο και sprinkler ενεργοποίησης στους 68 °C. Κατάλληλος για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και για πυρκαγιές υπό τάση μέχρι 1000 V. Πιστοποίηση CE.	1
4	Πυροσβεστήρας 5 kg διοξειδίου του άνθρακα (CO ₂), με λάστιχο βαρέως τύπου και χοάνη εκτόξευσης. Κατάλληλος για πυρκαγιές υγρών καυσίμων και για πυρκαγιές υπό τάση μέχρι 1000 V. Πιστοποίηση CE.	1
5	Πυροσβεστήρας 25 kg ξηράς σκόνης ABC τροχήλατος, μεταλλικό μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης με πιστόλι. Κατάλληλος για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και πυρκαγιές υπό τάση μέχρι 1000 V. Πιστοποίηση CE.	2

Η παράδοση των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00–15:00.

Ο Συντάξας