



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη 06/10/2026
Αρ. Πρωτ: 12229

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του είδους , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΠΠ**
προϋπολογιζόμενης δαπάνης **250,00€** πλέον ΦΠΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ τηλ. 213 2052 575-513

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	
1	ΥΛΙΚΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2026 και ώρα 09.00π.μ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**«Προμήθεια αεροκουρτίνας»**

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η προμήθεια μίας (1) αεροκουρτίνας, κατάλληλης για τοποθέτηση άνωθεν θύρας και για ύψος τοποθέτησης τουλάχιστον 2,5 m.

Η αεροκουρτίνα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μέγιστο συνολικό μήκος αεροκουρτίνας 1,20 m, επί ποινή αποκλεισμού.
- Κινητήρα υψηλής απόδοσης και αντοχής, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία, με τουλάχιστον δύο (2) βαθμίδες ταχύτητας.
- Ταχύτητα εξόδου αέρα στη μέγιστη βαθμίδα τουλάχιστον 10 m/s.
- Τάση λειτουργίας 220–240 V / 50 Hz.
- Ασύρματο χειριστήριο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και την επιλογή της ταχύτητας λειτουργίας.

Η προσφερόμενη αεροκουρτίνα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τεχνικά φυλλάδια (datasheets) του κατασκευαστή, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.

Στα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να είναι δυνατή η σαφής ταυτοποίηση του προσφερόμενου κατασκευαστή και μοντέλου.

Η παράδοση της αεροκουρτίνας θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

