

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
ΤΚ 15236
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΠΑΤΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Τηλ . 213-2052518 ή 508
Fax: 213-2052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr
ΑΦΜ 997355589
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αθήνα 15/07/2015

Αρ. Πρωτ 8072

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής πρόσκληση ενδιαφέροντος κατόπιν συλλογής κλειστών προσφορών με συντετμημένες ημερομηνίες λόγω του επείγοντος, για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων, ποσότητα 5 τεμαχίων , για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Νοσοκομείου, προϋπολογισμός 6.450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ23%.

ΣΧΕΤ. : 1. Ν.2286/95 τ.Α' «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
2. Ν. 3329/05 τ.Α' « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν.3867/2010 (μέχρι 45.000,00€) δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο
4. ΦΕΚ 261/09.12.2013 άρθρο 18 « Επαναφορά καθεστώτος διασύνδεσης των νοσοκομείων (γ) Τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης: (1) «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης» και (2) «Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο – «Αμαλία Φλέμιγκ»».
5. Τον Ν. 4213/2013 « Επαναφορά καθεστώτος διασύνδεσης των νοσοκομείων (γ) Τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης: (1) «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης» και (2) «Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο – «Αμαλία Φλέμιγκ»» (ΦΕΚ 261/09.12.2013 άρθρο 18), όπως αυτό τροποποιήθηκε .
6. Την αρ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 5512/20.01.2014 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίστηκε ο κος Ζούμπος Αριστείδης αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης (ΦΕΚ 42/31.1.2014 τ. ΥΟΔΔ).
7. Την αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ.2014 22290/33431/14.04.2014 Υπουργική Απόφαση σχετικά με το ορισμό Κοινής Διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ « ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» -ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης» (ΦΕΚ. 216/16-04-2014).
8. Την αρ. 15^η/03.07.2014 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Αττικής « ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεόμενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, σχετικά με εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Διοικητές (ΑΔΑ 6Π1Ω4690Ω5-Η6Ζ).
9. ΠΔ118/07 ΦΕΚ 150/10.7.007 τ. Α
10. Ν.4281/2014
11. Την αρ.8074/15.07.2015 Απόφαση Αν. Διοικητή σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας .

12. Τεχνικές προδιαγραφές

Το Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής τουλάχιστον τριών προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Νοσοκομείου και σας καλεί να υποβάλετε σε κλειστό πρωτοκολλημένο φάκελο, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά στο Γραφείο Προμηθειών.

Αντικείμενο της πρόσκλησης : προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων, ποσότητα τεμαχίων 5.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 6.450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Κριτήριο κατακύρωσης : η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας, ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

ΣΥΜΒΑΣΗ : 12 ΜΗΝΩΝ

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών** από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος στο site της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) .

Υποβολή προσφοράς: Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 την παρακάτω ημερομηνία και ώρα.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Υποβολή προσφορών έως την 24/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30μ.μ

Αποσφράγιση προσφορών: 27/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών θα διενεργηθεί από την συσταθείσα επιτροπή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, με την ένδειξη, "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" και ο οποίος θα περιέχει:

1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, & Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/26-03-2014), **όπως εκάστοτε ισχύει, που θα φέρει ημερομηνία των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών**, στην οποία :

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26^{ης} Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
- απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10^{ης} Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας

3. Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

4. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

6. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (και το ειδικό επάγγελμα τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα.

7. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όποτε ζητηθούν από το Νοσοκομείο

δ) Να δηλώνονται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.

ε) Να δηλώνονται εάν έχει υποβληθεί στον προμηθευτή ή ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

στ) Να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με αυτούς συνέταξε την προσφορά του.

ζ) Να δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς:

Β. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η **τεχνική προσφορά σε δύο αντίγραφα** με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο παράτημα των τεχνικών προδιαγραφών.

Γ. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η **οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα** και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό Φ.Π.Α. (%) στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 12000 BTU

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) νέου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι απαιτούμενες εργασίες, περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:

1. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) νέου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου, που θα ικανοποιεί τις ελάχιστες κάτωθι απαιτήσεις:
Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), ψύξης-θέρμανσης, 12000 BTU, inverter, ενεργειακής κλάσης Α, με οικολογικό Freon R 410, με εσωτερική επίτοιχη συσκευή, ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη, ενώ ο συμπιεστής θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
2. Ψυκτική και ηλεκτρολογική σύνδεση της εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας, μετά των απαραίτητων μέτρων σετ σωληνώσεων και των μονώσεων τους.
3. Εκκίνηση του μηχανήματος, ρυθμίσεις, έλεγχος απωλειών & λειτουργίας,
4. Παράδοσή του σε χρήση. Κατά την παράδοση θα υποβληθεί και η σχετική εγγύηση των μηχανημάτων.

Οι υποψήφιοι με την προσφορά τους θα υποβάλουν τεχνικά φυλλάδια του κλιματιστικού μηχανήματος.

Η εργασία τοποθέτησης του κλιματιστικού πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένους αδειούχους ψυκτικούς σύμφωνα με το Π.Δ. 87/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.1/2013 ΦΕΚ Α 3/8-1-13. Κατά συνέπεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών απαιτούμενων αδειών (τουλάχιστον μίας) και λοιπών πιστοποιητικών καθώς και αντίγραφο Κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας για το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες τοποθέτησης των κλιματιστικών πρέπει να εκτελεσθούν χωρίς καμία διατάραξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν ζημιές στα πάσης φύσεως υλικά και εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέσως την αστική και ποινική ευθύνη. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να επισκεφθούν του χώρους του νοσοκομείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 18000 BTU

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι απαιτούμενες εργασίες, περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:

5. Προμήθεια και τοποθέτηση δυο (2) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, που θα ικανοποιεί τις ελάχιστες κάτωθι απαιτήσεις:
Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), ψύξης-θέρμανσης, 18000 BTU, inverter, ενεργειακής κλάσης Α, με οικολογικό Freon R 410, με εσωτερική επίτοιχη συσκευή, ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη, ενώ ο συμπιεστής θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
6. Ψυκτική και ηλεκτρολογική σύνδεση της εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας, μετά των απαραίτητων μέτρων σετ σωληνώσεων και των μονώσεων τους.
7. Εκκίνηση του μηχανήματος, ρυθμίσεις, έλεγχος απωλειών & λειτουργίας,
8. Παράδοσή του σε χρήση. Κατά την παράδοση θα υποβληθεί και η σχετική εγγύηση των μηχανημάτων.

Οι υποψήφιοι με την προσφορά τους θα υποβάλουν τεχνικά φυλλάδια του κλιματιστικού μηχανήματος.

Η εργασία τοποθέτησης του κλιματιστικού πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένους αδειούχους ψυκτικούς σύμφωνα με το Π.Δ. 87/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.1/2013 ΦΕΚ Α 3/8-1-13. Κατά συνέπεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών απαιτούμενων αδειών (τουλάχιστον μίας) και λοιπών πιστοποιητικών καθώς και αντίγραφο Κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας για το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες τοποθέτησης των κλιματιστικών πρέπει να εκτελεσθούν χωρίς καμία διατάραξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου ενώ πρέπει να δοθεί

ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν ζημιές στα πάσης φύσεως υλικά και εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να επισκεφθούν του χώρους του νοσοκομείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 24000 BTU

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) νέου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι απαιτούμενες εργασίες, περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:

9. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) νέου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου, που θα ικανοποιεί τις ελάχιστες κάτωθι απαιτήσεις:
Κλιματιστικό μηχανήμα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), ψύξης-θέρμανσης, 24000 BTU, inverter, ενεργειακής κλάσης A, με οικολογικό Freon R 410, με εσωτερική επίτοιχη συσκευή, ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη, ενώ ο συμπιεστής θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
10. Ψυκτική και ηλεκτρολογική σύνδεση της εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας, μετά των απαραίτητων μέτρων σετ σωληνώσεων και των μονώσεων τους.
11. Εκκίνηση του μηχανήματος, ρυθμίσεις, έλεγχος απωλειών & λειτουργίας,
12. Παράδοσή του σε χρήση. Κατά την παράδοση θα υποβληθεί και η σχετική εγγύηση των μηχανημάτων.

Οι υποψήφιοι με την προσφορά τους θα υποβάλουν τεχνικά φυλλάδια του κλιματιστικού μηχανήματος.

Η εργασία τοποθέτησης του κλιματιστικού πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένους αδειούχους ψυκτικούς σύμφωνα με το Π.Δ. 87/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.1/2013 ΦΕΚ Α 3/8-1-13. Κατά συνέπεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών απαιτούμενων αδειών (τουλάχιστον μίας) και λοιπών πιστοποιητικών καθώς και αντίγραφο Κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας για το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες τοποθέτησης των κλιματιστικών πρέπει να εκτελεσθούν χωρίς καμία διατάραξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν ζημιές στα πάσης φύσεως υλικά και εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να επισκεφθούν του χώρους του νοσοκομείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αποξήλωση του υπάρχοντος κλιματιστικού μηχανήματος τύπου κασέτας οροφής και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ιδίου τύπου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι απαιτούμενες εργασίες, περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:

13. Αποξήλωση του παλαιού μηχανήματος (εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας) και εναπόθεση του σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η αποξήλωση του μηχανήματος θα γίνει με ιδιαίτερη φροντίδα προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στην υπάρχουσα ψευδοροφή.
14. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κλιματιστικού μηχανήματος, που θα ικανοποιεί τις ελάχιστες κάτωθι απαιτήσεις:
Κλιματιστικό μηχανήμα τύπου κασέτας οροφής, ψύξης-θέρμανσης, 24000 BTU, inverter, ενεργειακής κλάσης Α, με οικολογικό Freon R 410, ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη, ενώ ο συμπιεστής θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η στήριξη του νέου κλιματιστικού είναι πιθανόν να γίνει στα ήδη υπάρχοντα σημεία στήριξης του παλαιού μηχανήματος εφόσον διαπιστωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή ότι είναι επαρκής και δεν υφίσταται κίνδυνος αποκόλλησης του. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή στήριξη του μηχανήματος (εσωτερικού και εξωτερικού).
15. Ψυκτική και ηλεκτρολογική σύνδεση της εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας, μετά των απαραίτητων μέτρων σερ σωληνώσεων και των μονώσεων τους. Οι σωληνώσεις θα οδεύουν μέσα από ψευδοροφή. Επίσης θα τοποθετηθεί αντλία, για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων.
16. Εκκίνηση του μηχανήματος, ρυθμίσεις, έλεγχος απωλειών & λειτουργίας,
17. Παράδοσή του σε χρήση. Κατά την παράδοση θα υποβληθεί και η σχετική εγγύηση των μηχανημάτων.

Οι υποψήφιοι με την προσφορά τους θα υποβάλουν τεχνικά φυλλάδια των κλιματιστικών.

Η εργασία τοποθέτησης των κλιματιστικών πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένους αδειούχους ψυκτικούς σύμφωνα με το Π.Δ. 87/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.1/2013 ΦΕΚ Α 3/8-1-13. Κατά συνέπεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών απαιτούμενων αδειών (τουλάχιστον μίας) και λοιπών πιστοποιητικών καθώς και αντίγραφο Κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας για το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες τοποθέτησης των κλιματιστικών πρέπει να εκτελεσθούν χωρίς καμία διατάραξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν ζημιές στα πάσης φύσεως υλικά και εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέσως την αστική και ποινική ευθύνη. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επισκεφθούν του χώρους του νοσοκομείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Κατά την επίσκεψή τους θα παραλαμβάνουν από την Τεχνική Υπηρεσία του

νοσοκομείου σχετική βεβαίωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων των εργασιών.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 12000 BTU	1	ΤΜΧ	750,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 18000 BTU	2	ΤΜΧ	1.100,00€
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	1	ΤΜΧ	1.200,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 24000 BTU	1	ΤΜΧ	2.300,00€

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του Γ.Ν.Π.Π και του προμηθευτή, θα υπογραφεί 12μηνη σύμβαση.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ν.4281/2014)

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, των τεχνικών προδιαγραφών και την οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδηλών παραδρομών.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

- 1) **2%** Υπέρ ψυχικής υγείας
- 2) **0,10%** Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- 3) **3%** Χαρτόσημο Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εφαρμοστέο επί κράτησης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- 4) **20%** ΟΓΑ χαρτοσήμου εφαρμοστέο επί Χαρτοσήμου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Οι άνωθεν κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου

4% Παρακράτηση φόρου που υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις

Το πληρωτέο ποσό προκύπτει από την αφαίρεση των τελικών ποσών που προκύπτουν από τον υπολογισμό άνωθεν (κρατήσεων & παρακράτησης φόρου) από την μικτή αξία κάθε τιμολογίου πώλησης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής».

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Β. ΖΟΥΜΠΟΣ