



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 23-11-2023
Αρ. Πρωτ: 13471/23-11-23

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, **για**

- **ΈΝΑ (1) κλιματιστικό (split unit) 18.000 BTU/ hr και**
- **ΈΝΑ (1) κλιματιστικό (split unit) 9.000 BTU/ hr, σύμφωνα με τις**
επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Εκτιμώμενο κόστος: 1.500,00 € συμπεριλαμβ. Φ.Π.Α.

Τρόπος πληρωμής: Επί πιστώσει

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ τηλ. 213 2052 575

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 27-11-2023 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****

Προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 18.000 BTU/hr, που θα ικανοποιεί κατ' ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις:

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), ψύξης-θέρμανσης, 18.000 BTU/hr, inverter, ενεργειακής κλάσης A++ ψύξη/ A+++ θέρμανση, με ιονιστή, με οικολογικό Freon R 32, με ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη, ενώ ο συμπιεστής θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

2) Προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 9.000 BTU/hr, που θα ικανοποιεί κατ' ελάχιστο τις κάτωθι απαιτήσεις:

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT), ψύξης-θέρμανσης, 9.000 BTU/hr, inverter, ενεργειακής κλάσης A++ ψύξη/ A+++ θέρμανση, με ιονιστή, με οικολογικό Freon R 32, με ασύρματο χειριστήριο, εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη, ενώ ο συμπιεστής θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.