

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 24-04-2024
Αρ πρωτ.: 5629/09.05.2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της κάτωθι υπηρεσίας, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ 1

*επισυνάπτονται προδιαγραφές

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 7.200€ συμπ ΦΠΑ 24%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, τηλ. 213 2052 513,575

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριο	Τιμή Παρατηρητήριο	
ΥΛΙΚΑ									
ΕΡΓΑΣΙΑ									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1^{ος} όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.

μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/05/2024 και ώρα 14:30.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενου του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση συστήματος δύο (2) αντλιών προσαγωγής νερού στον Ατμολέβητα Νο 1 που βρίσκεται στο Κέντρο Ενέργειας του Νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν την απεγκατάσταση των παλαιών και την ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση των νέων.

Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται και η αντικατάσταση των ρελέ ισχύος και θερμικών των αντλιών.

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να επισκεφθεί το Νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και διακρίβωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω.

Ρητά επισημαίνεται ότι η μη επίσκεψη και επιβεβαίωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο ανάδοχο από τυχόν ευθύνες του και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική απαίτηση εκ μέρους του αναδόχου.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανολογικού εξοπλισμού

I) Αντλίες

Οι αντλίες θα είναι 2.2 kW με στόμια 1 1/4" και θα έχουν τα απαραίτητα φίλτρα και ανεπίστροφα κατάλληλα για ατμολέβητες καθώς και ανοξειδωτες βάνες μπρος πίσω και θα είναι κατάλληλες για λειτουργία έως 120 °C με δυνατότητα στα 7,5 bar να παρέχουν 6 m³/hr.

II) Αντεπίστροφο ατμολέβητα

Τα αντεπίστροφο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για λειτουργία ατμολέβητα (δίσκου - ελατηρίου). Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξειδωτο ατσάλι και να διαθέτει έδραση EPDM κατάλληλη για θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας έως 150 °C.

3. Εκτέλεση του έργου / Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει όλα τα υλικά σε χώρο του έργου και να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από τις εργασίες από τον χώρο του Νοσοκομείου, με δική του ευθύνη και δαπάνη και να κάνει χρήση όλων των αναγκαίων μέσων για την περαίωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από έμπειρο προσωπικό και με αρίστης ποιότητας υλικά με αντίστοιχα πιστοποιητικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος, μετά το πέρας των αντικαταστάσεων θα ελέγξει την εγκατάσταση για τυχόν δυσλειτουργίες και σε περίπτωση προβλημάτων είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει στην εγκατάσταση για την διόρθωση και την βελτίωση αυτής με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.

Οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με την προσφορά του βεβαίωση ενημέρωσης ότι επισκέφθηκε το Νοσοκομείο και έλαβε γνώση για το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων και των συνθηκών για την πραγματοποίηση των εργασιών.

4. Προσωπικό αναδόχου – Ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με έμπειρο προσωπικό του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς το ΙΚΑ για όλο το προσωπικό του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.

5. Παράδοση του έργου

Η παράδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού ελεγχθεί η ορθή λειτουργία των αντλιών.

Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.