



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 29/05/2025
Αρ. Πρωτ.: 7023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :600,00€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%

***επισυνάπτονται προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ 04/06/2025 στις 9:00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος .Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ετήσια συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

2. Περιγραφή εργασιών

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για τη συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- 1 Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
- 2 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα και παροχής
- 3 Έλεγχος φορτιστή και κατάστασης μπαταρίας
- 4 Έλεγχος συνδέσμων αντλιών (κόπλερ)
- 5 Έλεγχος διαρροών σωληνώσεων
- 6 Έλεγχος διαρροών αντλιών
- 7 Αντικατάσταση σαλαμάστρας αντλιών
- 8 Έλεγχος και χειρισμός κρουινών συγκροτήματος
- 9 Έλεγχος πίεσης δικτύου
- 10 Έλεγχος εδράνων και τριβέων
- 11 Έλεγχος πιεστικού δοχείου
- 12 Ρύθμιση πρεσοστατών και έλεγχος μανομέτρων
- 13 Έλεγχος στάθμης ελαίου π/κ
- 14 Αντικατάσταση φίλτρου ελαίου

- 15 Αντικατάσταση ελαίου π/κ
- 16 Έλεγχος στάθμης καυσίμου
- 17 Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου
- 18 Πρόσθεση μυκητοκτόνου
- 19 Αντικατάσταση αντιψυκτικού
- 20 Καθαρισμός φίλτρου αέρα
- 21 Καθαρισμός ανεμιστήρα & προστατ/κής σχάρας
- 22 Έλεγχος ιμάντων π/κ
- 23 Έλεγχος διαρροών με τον π/κ σε λειτουργία
- 24 Γενική δοκιμή και ρύθμιση σε θέση ετοιμότητας

Ο Συντάξας