

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη

Αθήνα

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Αρ. Πρωτ. 6570

Πληροφ.: ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

21/05/2025

Τηλ . 213-2052518 ή 508

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΦΜ 997355589

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής Προσφορών για την εφάπαξ Υπηρεσία «Αντικατάσταση αεροφυλακίου ιατρικού αέρα και εγκατάσταση αυτόματων βαλβίδων αποστράγγισης στο νέο και στα δύο υφιστάμενα αεροφυλάκια του κέντρου παροχής ιατρικού αέρα του Νοσοκομείου » CPV 45259000-7 προϋπολογισμού 5.580 ΕΥΡΩ συμπ. φπα 24% ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0887 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

ΣΧΕΤ. : 1.Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΦΕΚ 368/07-04-2025 (τεύχος ΥΟΔΔ) «Διορισμός κοινής Διοικήτριας στα διασυνδεδεμένα ΝΠΔΔ Νοσοκομείων Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» & «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης».
3) Το ΦΕΚ 368/07-04-2025 (τεύχος ΥΟΔΔ) «Διορισμός Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης».
4) Τον Ν. 4024/2011 - Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
5. Την υπ' αριθμ., απόφαση 6571/01-05-2025 σχετικά α) με την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης 5.580,00€ , σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές β) την έγκριση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και γ) τη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών ΑΔΑ: 653Τ469Η24-5ΑΙ

Το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, προβαίνει στην διενέργεια **Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος** εφάπαξ Υπηρεσία «Αντικατάσταση αεροφυλακίου ιατρικού αέρα και εγκατάσταση αυτόματων βαλβίδων αποστράγγισης στο νέο και στα δύο υφιστάμενα αεροφυλάκια του κέντρου παροχής ιατρικού αέρα του Νοσοκομείου » CPV 45259000-7 προϋπολογισμού 5.580 ΕΥΡΩ συμπ. φπα 24% ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0887 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Σας καλεί να υποβάλετε ,σε κλειστό πρωτοκολλημένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά, στο Γραφείο Προμηθειών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 . Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας , που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Αντικείμενο της πρόσκλησης: « Επισκευή – συντήρηση των Εξωτερικών όψεων και της σκεπής της εκκλησίας»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της παρούσας όπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Υποβολή προσφορών έως την **28/05/2025** , ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **14.30μ.μ**

Αποσφράγιση προσφορών: **29/05/2025** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **09.00π.μ**

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Η αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών θα διενεργηθεί από την συσταθείσα επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινής απόρριψης)

(1) Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, συμφώνως περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και **δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ** και στην οποία :

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:

1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,

2) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,

3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.

(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έγκαιρη και προσηκούσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση συμφώνως του άρθρου 80

του Ν.4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα να οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

(2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (παραστατικό /έγγραφο σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.

(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016.

Β. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η τεχνική προσφορά σε δύο αντίγραφα

(πρωτότυπο- αντίγραφο) με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς . Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείτε **συμπληρωμένος ο Πίνακα Συμμόρφωσης , καθώς και η Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου ότι έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών και των ειδικών τοπικών συνθηκών οι υποψήφιοι.**

Γ. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η **οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα** (πρωτότυπο- αντίγραφο) και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό Φ.Π.Α. (%) στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς.

Συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής προσφοράς (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ).

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του Γ.Ν.Π.Π και του ανάδοχου, θα υπογραφεί σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, των τεχνικών προδιαγραφών και την οικονομική και τεχνική προσφορά του αναδόχου. Θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδηλών παραδρομών.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

1. 2% υπέρ ψυχικής υγείας του Ν. 3580/07 άρθρο 6
2. 0,07% υπερ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
3. 0,06% υπερ Αρχής Προδικαστικών διαφορών
4. 3% Χαρτόσημο επί προγενέστερων κρατήσεων με α.α 2 ,3
5. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του 3% χαρτόσημου με α.α. 4
6. 4% για προμήθειες και 8% παρακράτηση φόρου για υπηρεσίες

ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέμμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής».

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο

Οι εργασίες αφορούν την αντικατάσταση ενός εκ των τριών αεροφυλακίων του κέντρου παροχής ιατρικού αέρα του Νοσοκομείου και την εγκατάσταση αυτόματων βαλβίδων αποστράγγισης στο νέο και στα δύο υφιστάμενα αεροφυλάκια του κέντρου παροχής ιατρικού αέρα του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 2: Αντικατάσταση αεροφυλακίου

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποξήλωση του υφιστάμενου αεροφυλακίου 1000 lt το οποίο μετά τη διαδικασία πιστοποίησης από αρμόδιο φορέα κρίθηκε ακατάλληλο και τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η απομάκρυνση του από το χώρο του μηχανοστασίου και η μεταφορά του σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει το νέο αεροφυλάκιο, θα προβεί στην υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεσή του, καθώς και στις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία.

ΑΡΘΡΟ 3: Προδιαγραφές αεροφυλακίου.

Το νέο αεροφυλάκιο θα είναι κατακόρυφης εγκατάστασης, όγκου 1000 lt με κοίλο πυθμένα.

Θα διαθέτει ποδαρικά στήριξης με δυνατότητα πάκτωσης στο έδαφος και διατάξεις για την ανύψωση του και τη μεταφορά του.

Θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες αναμονές για την ασφαλή και πλήρη λειτουργία του. Επίσης θα διαθέτει μανόμετρο ένδειξης της πίεσης και ασφαλιστική βαλβίδα με πιστοποιητικό.

Το νέο αεροφυλάκιο πρέπει να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1000lt	
ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ	≥ 6mm
ΠΑΧΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ	≥ 6mm
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	P355 NH
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	≥ 17bar
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20 °C ~ +50 °C
ΒΑΦΗ	- Αμμοβολή (εσωτερικά & εξωτερικά) - Αντισκουριακή προστασία (εσωτερικά & εξωτερικά) - Δύο στρώσεις αστάρι δύο συστατικών (εξωτερικά) - Μία στρώση χρώμα πολυουρεθάνης δύο

	συστατικών (εξωτερικά)
--	------------------------

Το αεροφυλάκιο πρέπει να είναι πιστοποιημένο από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα και να διαθέτει σήμανση CE.

Ο υπολογισμός των ελασμάτων του αεροφυλακίου πρέπει να γίνεται με βάση το πρότυπο AD 2000 MERKBLATT και να κατασκευάζεται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU.

Πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας με την διαδικασία υπερήχου.

Το αεροφυλάκιο πρέπει να διαθέτει τεχνικό φάκελο με τα ακόλουθα:

- Δήλωση επαλήθευσης
- Πιστοποίηση κατασκευαστή
- Πιστοποίηση αεροφυλακίου
- Πιστοποιητικά συγκολλητών
- Τεχνική μελέτη
- Υδραυλική δοκιμή
- Έλεγχος συγκολλήσεων
- Έλεγχος υπερήχου
- Σχέδιο αεροφυλακίου
- Ανάλυση κινδύνων-Οδηγίες χρήσης

ΑΡΘΡΟ 4: Εγκατάσταση αυτόματων βαλβίδων εξυδάτωσης αεροφυλακίων

Στο νέο αεροφυλάκιο και στα δύο υφιστάμενα παλαιά αεροφυλάκια θα εγκατασταθούν βαλβίδες αποστράγγισης οι οποίες θα μπορούν αυτόματα, χωρίς τη παρουσία προσωπικού να αποστραγγίζουν τα συμπυκνώματα από τα αεροφυλάκια. Θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες για το κάθε πότε και για πόσο θα παραμένουν ενεργοποιημένες για να μπορούν να απομακρύνουν τα συμπυκνώματα από τα αεροφυλάκια χωρίς να καταναλώνεται άσκοπα πεπιεσμένος αέρας.

ΑΡΘΡΟ 5: Προσόντα συντηρητή

Ο ανάδοχος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού, να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:

- Να είναι μέλος του αντίστοιχου εμποροβιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου.
- Να έχει πείρα στη συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εκδοθέντα από Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία. Ειδικά για τον ιατρικό αναπνευστικό πεπιεσμένο αέρα η εμπειρία στη συντήρηση πρέπει να αφορά την παραγωγή των αερίων αυτών από μηχανήματα και συσκευές (αεροσυμπιεστές, αεροφυλάκια, ξηραντές, φίλτρα, αντλίες κενού, κenoφυλάκια, φίλτρα κτλ).
- Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο να είναι διπλωματούχος ή πτυχιούχος (τεχνολόγος) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος. Εφόσον πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ ένας τουλάχιστον από τους ομόρρυθμους εταίρους να έχει την παραπάνω ιδιότητα. Τέλος εφόσον πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ την ιδιότητα

αυτή πρέπει να έχει ο γενικός διευθυντής ή ένα μέλος του Δ.Σ. ή ο διαχειριστής ή ένας εταίρος αντίστοιχα.

- Να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2015 για συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και για εμπορία, διάθεση, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων.
- Να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (EN ISO 13485:2016) για συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και για εμπορία, διάθεση, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων
- Να διαθέτει πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τη ΔΥ8δ/1348/2004.
- Να διαθέτει τεχνικούς (συνεργεία) που να κατέχουν άδεια τεχνίτη ιατρικών αερίων σύμφωνα με το ΠΔ 112/2012.
- Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν και να μελετήσουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τη Τεχνική Υπηρεσία από την οποία θα λάβουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» την οποία θα προσκομίσουν απαραίτητως με τη προσφορά τους.

Ο Συντάξας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Συμφωνία επί του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναλυτικά ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α '	ΝΑΙ		

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή		Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ									
2										

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ