



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 23/10/2025
Αρ. Πρωτ: 13432/3-11-2025

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Υπηρεσία Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την εφάπαξ υπηρεσία

- **Ανανέωση Πιστοποιητικών καλής Λειτουργιάς του Ανελκυστήρα Ασθενοφόρου και των ανυψωτικών μηχανημάτων** προϋπολογιζόμενης δαπάνης **1.000,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ**, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κος ΠΙΣΤΟΛΑΣ –Κος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ τηλ. 213 2052 575-556

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδα χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	
1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ									

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-1-2025 και ώρα 9πμ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο επανέλεγχος και η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας του ασθενοφόρου ανελκυστήρα και των δύο (2) ανυψωτικών μηχανημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τον συντηρητή των ανελκυστήρων/ ανυψωτικών μηχανημάτων προκειμένου να του παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Αντίγραφο της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά των συμμετεχόντων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα και των ανυψωτικών μηχανημάτων.

1. Ανυψωτικός μηχανισμός μαγειρείων

Κατασκευαστής	KLEEMANN
Τύπος	BLAIN KV1S/20
Πιστοποιηθείσα Ανυψωτική Ικανότητα	100 kg

2. Ανυψωτικός μηχανισμός χειρουργείων

Κατασκευαστής	SEW EURODRIVE
Τύπος	S40 DT21K4
Πιστοποιηθείσα Ανυψωτική Ικανότητα	40 kg ανά θαλαμίσκο

3. Ασθενοφόρος ανελκυστήρας

Είδος ανελκυστήρα	Ηλεκτροκίνητος, προσώπων (ασθενοφόρος)
Ονομαστικό φορτίο (Kg)	750 Kg
Αριθμός Ατόμων	10
Αριθμός στάσεων / ορόφων	3 / 1
Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά (ενδεικτικά)	Τρόπος Ανάρτησης: 1:1, Ταχύτητα Λειτουργίας: 0,63m/s, Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου: ELECTROLIFT HELLAS VVVF, Οδηγοί Θαλάμου: T90X75X16, Οδηγοί Αντιβάρου: T45X45X5, Διαδρομή: 8,15m, Τροχαλία Τριβής: Ø540mm, Συρματόσχοινα: 6 X Ø12 mm, Κινητήριος Μηχανισμός: (BASSANI, Ισχύς 9CV, s/n: D75877), Θύρα Θαλάμου: Αυτόματη Κεντρικού Ανοίγματος, Περιοριστήρας Ταχύτητας: ELMAN PT-01, Αρπάγη: DYNATECH PQ-4000 UD, Προσκρουστήρες Θαλάμου: ELASTOGRAN

1251, 2 τεμ.,
Προσκρουστήρες Αντιβάρου: ELASTOGRAN
1251, 1 τεμ.,
Κλειδαριές Θυρών Φρέατος: METRON T1-L

Ο Συντάξας

ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.