



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 3/11/2025
Αρ. Πρωτ: 13733/10-11-2025

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την εφάπαξ υπηρεσία.

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝΠΠ**, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **700,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ**

Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επισκεφτεί το Νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και διακρίβωση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών και να λάβει βεβαίωση από την τεχνική Υπηρεσία την οποία θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κα Ψιμούλη Γεωργία τηλ. 2132052 575-556

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήσιου	Τιμή Παρατηρήσιου	

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025 και ώρα 9ΠΜ

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*******ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υπό προμήθεια ανταλλακτικό αφορά τον ανεμιστήρα του συμπυκνωτή του ψύκτη της ΜΕΘ μάρκας Interclima και μοντέλο MPCA-013RSB. Ο υφιστάμενος ανεμιστήρας είναι Φ630 και ο νέος θα πρέπει να είναι συμβατός με τον ψύκτη.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επισκεφθεί το νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και διακρίβωση των άνωθεν χαρακτηριστικών και να λάβει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία την οποία θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του.

Ο Συντάξας