



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 29/10/2025
Αρ. Πρωτ: 13406/3-11-2025

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **Αντικατάσταση Μembrάνης Ηλεκτροβαλβίδας Τροφοδοσίας Νερού στο Πλυντήριο Ιματισμού** προϋπολογιζόμενης δαπάνης **620,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ**, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κος ΠΙΣΤΟΛΑΣ –Κος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ τηλ. 213 2052 575-556

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρηριου	
-----	-------	-----------------	------	-------------------	-------------------------	-----	-------------	----------------------	-------------------	--

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 και ώρα 9 ημ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

Η εργασία αφορά την αντικατάσταση της μεμβράνης 2'' BSP μάρκας Sirai του πλυντηρίου ιματισμού Calor No2. Αναλυτικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποσυναρμολόγηση της βαλβίδας και τον καθαρισμό του «σώματος της βαλβίδας», την αντικατάσταση της μεμβράνης την επανασυναρμολόγηση όλης της βαλβίδας τις απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του πλυντηρίου. Το πλυντήριο θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφθεί το νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και διακρίβωση των άνωθι χαρακτηριστικών και να λάβει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία την οποία θα προσκομίσει με την προσφορά του.

Ο Συντάξας