



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη,
Αρ. Πρωτ:15799/30-12-2025

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Υπηρεσία Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την εφάπαξ υπηρεσία

- **Ετήσια Συντήρηση Καυστήρων-Λεβήτων CPV 45259000-7**
προϋπολογιζόμενης δαπάνης **2.000,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ**, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κα Γεωργία Ψιμούλη τηλ. 2132052 575-

556

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	
1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 και ώρα 9 πμ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ (ΕΦΑΠΑΞ)

Στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Παιδων Πεντέλης, (Παλαιά Πεντέλη και Λυκόβρυση) υπάρχουν τέσσερις (4) καυστήρες – λέβητες οι οποίοι αφορούν τις κεντρικές θερμάνσεις διαφόρων κτιρίων του νοσοκομείου και χρήζουν εφάπαξ ετήσιας συντήρησης. Οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, είναι οι κάτωθι :

- Πλήρη συντήρηση
- Καθαρισμοί
- Ρυθμίσεις καύσης
- Μέτρηση καυσαερίων
- Έκδοση πιστοποιητικού – φύλλου ελέγχου
- Αντικατάσταση μπέκ πετρελαίου και ακιδών ανάφλεξης (εφόσον απαιτείται χωρίς επιπλέον δαπάνη)

καθώς και κάθε άλλη εργασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, για την άρτια και ασφαλή λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων.

Οι εργασίες συντήρησης των καυστήρων – λεβήτων θα γίνει μόνο από προσωπικό το οποίο φέρει τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και ο ανάδοχος θα πρέπει να εκδώσει και να παραδώσει φύλλο ελέγχου στην Τεχνική υπηρεσία.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς συντήρηση τεσσάρων (4) καυστήρων – λεβήτων του νοσοκομείου, είναι τα κάτωθι:

Ένας καυστήρας - λέβητας στο Β κτίριο (Π.Πεντέλη)

Κατασκευαστής καυστήρα: UNIGAS uniflame

Κατασκευαστής λέβητα : OSCAR

Ονομ.ισχύς λέβητα: 60.000 kcal/hr

Ένας καυστήρας - λέβητας στο Γ κτίριο (Π.Πεντέλη)

Κατασκευαστής καυστήρα: ELCO

Κατασκευαστής λέβητα : THERMOSTAHL

Ονομ.ισχύς λέβητα: 50.000 kcal/hr

Ένας καυστήρας - λέβητας στην εκκλησία του Νοσοκομείου (Π.Πεντέλη)

Κατασκευαστής καυστήρα: MAN

Κατασκευαστής λέβητα : BUDERUS G205

Ονομ.ισχύς λέβητα: 66KW

Ένας καυστήρας - λέβητας στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Λυκόβρυσης
(Λυκόβρυση)

Κατασκευαστής καυστήρα: THERMOMEC

Κατασκευαστής λέβητα : BRAHMA

Ονομ.ισχύς λέβητα: 45000 kcal/hr

Ο Συντάξας