



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη,
Αρ. Πρωτ: 1577/10-2-2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του είδους , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΠΠ** προϋπολογιζόμενης δαπάνης **2.900,00€** συμπεριλαμβ. ΦΠΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ ΨΙΜΟΥΛΗ ΤΗΛ. 213 2052 511-513

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	
1	ΥΛΙΚΑ									

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **16/02/2026 & 9.00 π. ώρα**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

Η τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια δύο επαγγελματικών κλιματιστικών τύπου κασέτα με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Ψυκτική απόδοση: 24.000 BTU/H

Θερμική απόδοση: 26.000 BTU/H

Ψυκτικό μέσο: R32 ή άλλο Ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο GWP

Εποχιακή απόδοση (θερμή ζώνη):

Ψύξη $\geq A++$

Θέρμανση $\geq A+++$

Τάση:

220-240 V , 50 Hz, Μονοφασική

Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων

Να διαθέτει τηλεχειριστήριο

Να διαθέτει Αυτοδιάγνωση βλαβών

Να διαθέτει Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού μέσου με την εμφάνιση σφάλματος στην οθόνη

Ενδεικτικές διαστάσεις εσωτερικής μονάδας: 950*950*55mm

Σωληνώσεις: Γραμμή υγρού 3/8", Γραμμή αερίου 5/8"

Επί ποινή αποκλεισμού:

Να διαθέτει δεκαετή επάρκεια ανταλλακτικών, για την οποία ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει σχετική βεβαίωση μαζί με την προσφορά του, καθώς και όλα τα έγγραφα που θα βεβαιώνουν τη διακρίβωση των ανωτέρω χαρακτηριστικών.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει με δική του δαπάνη τα κλιματιστικά στο χώρο του Νοσοκομείου μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία και μεταξύ των ωρών 8:00 έως 14:00