



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 28/1/2026
Αρ. Πρωτ.: 1238/3-2-2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :400,00€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%

***επισυνάπτονται προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 510 /575

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι 9/2/2026 στις 9:00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος .Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο επανέλεγχος και η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας των δύο ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των παραπάνω ανελκυστήρων λήγουν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Ηλεκτροκίνητος Προσώπων: 14/04/2026
 Ηλεκτροκίνητος Προσώπων (Ασθενοφόρος): 27/11/2026

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τον συντηρητή των ανελκυστήρων/ ανυψωτικών μηχανημάτων προκειμένου να του παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τον έλεγχο των ανελκυστήρων και να καταθέσει την Έκθεση Επιθεώρησης στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου πριν την ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών.

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Αντίγραφο της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά των συμμετεχόντων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων.

1. Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων

Είδος ανελκυστήρα: Ηλεκτροκίνητος Προσώπων
Ονομαστικό φορτίο / Άτομα: 825 kg / 11
Στάσεις / Όροφοι: 3/2
Διαδρομή: 8,39 m
Θέση Μηχανοστασίου: MRL
Τρόπος ανάρτησης / Συρμ/να: 2:1 / 7 X ø 6,5 mm
Ταχύτητα λειτουργίας: 1 m/s
Ηλεκτρικός Πίνακας ελέγχου: KINITEK - NIDEC
Τροχαλίες: ø 240 mm
Οδηγοί θαλάμου: T89X62X16
Κινητήριος Μηχανισμός: KINETEK s/n:22012592 – 5,1kW
Θύρες θαλάμου: Αυτόματη
Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας Κλειδαριές θυρών φρέατος: ALPHA 1TA22L4001 Συσσκευή Αρπάγης: DYNATECH PR-2500 UD Προκρουστήρες θαλάμου: P&S D2 αντιβάρου: P&S D2 Περιορ/ρας Ταχύτητας: SLC LF-20

2. Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων (ασθενοφόρος)

Γενική Περιγραφή/ Θέση Μηχανοστασίου		Ηλεκτροκίνητος ασθενοφόρος/ Δώμα (Άνω)	
Στάσεις/ Διαδρομή/ Ταχύτητα Θαλάμου		3 Στάσεις (1 Όροφος)/ 8,15 m/ 0,63 m/s	
Αριθμός Ατόμων/ Φορτίο		10/ 750 kg	
Ανάρτηση		1:1 Συρματόσχοινα 6ΧΦ12mm	
Θύρες		Φρέατος: 0,90m x 2,00m ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Θαλάμου: 0,90m x 2,00m 1 ΕΙΣΟΔΟΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ	
Ηλεκτρικός Πίνακας Χειρισμού		ELECTROLIFT ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER s/n:130/14-07-2010	
Κινητήριος Μηχανισμός		MOTORI BASSANI ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ ΜΚ 2517 1400 rpm 6,8 kW s/n:D75877	
Οδηγοί		Θαλάμου: 2xTYPE T90x75x16 mm	Αντιβάρου: 2xΣΧΗΜΑ "Γ"
Κ.Σ.Α.	Διατάξεις Μανδάλωσης	METRON T1-L	
	Προσκρουστήρες	Θαλάμου: ELASTOGRAN 2xType 1251 Αντιβάρου: ELASTOGRAN 1xType 1251	
	Αρπάγη	Καθόδου: DYNATECH PQ 4000 UD ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ) s/n:15946 Ανόδου: DYNATECH PQ 4000 UD ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ) s/n:15946	
	Περιοριστήρας ταχύτητας	ΕΛΜΑΝ ΡΤ-01 ταχύτητα ενεργοποίησης:0,70m/sec s/n:477	

Ο Συντάξας