



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη,  
Αρ. Πρωτ:2207/25-2-2026

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των ειδών , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ** προϋπολογιζόμενης δαπάνης **230,00€** συμπεριλαμβ. ΦΠΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κος Διακάκης τηλ. 213 2052518**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1	ΥΛΙΚΑ									

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ώρα 9ΠΜ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

**\*\*\*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\*\***

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια δέκα μονών επιδαπέδιων βάσεων πυροσβεστήρων. Οι βάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες για πυροσβεστήρες από 6kg έως και 12 kg ξηράς κόνεως και για 2 έως και 5kg CO<sub>2</sub>. Η βάση θα είναι μεταλλική, ηλεκτροστατικά βαμμένη με κόκκινο χρώμα.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει με δική του δαπάνη τις βάσεις στο χώρο του Νοσοκομείου μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία και μεταξύ των ωρών 8:00 έως 14:00

Ο Συντάξας