



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 11-3-2026  
Αρ. Πρωτ: 3367/18-3-2026

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Υπηρεσίας**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την εφάπαξ υπηρεσία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΑΣΗΣ του Γ.Ν.Π.Π,**  
προϋπολογιζόμενη δαπάνης **550,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24%**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κα Ψιμούλη Γεωργία τηλ. 2132052 575-556**

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 9ΠΜ

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής αποτελεί η συντήρηση της δοσομετρικής αντλίας και η βαθμονόμηση του οργάνου μέτρησης του συστήματος χλωρίωσης της κεντρικής δεξαμενής νερού του Νοσοκομείου.

Το σύστημα χλωρίωσης του νερού του Νοσοκομείου αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη:

- Όργανο μέτρησης της ETATRON D.S.
- Δοσομετρική αντλία της ETATRON D.S.
- Αισθητήριο μέτρησης

Οι εργασίες συντήρησης του συστήματος χλωρίωσης περιλαμβάνουν κατ'ελάχιστον τα παρακάτω:

- Έλεγχο και βαθμονόμηση του οργάνου μέτρησης,
- Αντικατάσταση φίλτρου και βαλβίδας κατάθλιψης δοσομετρικής αντλίας,
- Πραγματοποίηση των απαραίτητων ρυθμίσεων,
- Έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και παράδοση αυτού σε πλήρη λειτουργία.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, να υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου έγγραφο με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεούται να υποβάλει τεχνική έκθεση και οικονομική προσφορά, στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του συστήματος χλωρίωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να επισκεφθεί το νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και διακρίβωση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται παραπάνω.

Ρητά επισημαίνεται ότι η μη επίσκεψη και επιβεβαίωση των άνωθι χαρακτηριστικών δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο ανάδοχο από τυχόν ευθύνες του και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική απαίτηση εκ μέρους του αναδόχου.