



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 16-3-2026
Αρ. Πρωτ: 3255/16-3-2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Υπηρεσίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την εφάπαξ υπηρεσία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γ.Ν.Π.Π, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κα Ψιμούλη Γεωργία τηλ. 2132052 575-556

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρήριου	Τιμή Παρατηρήριου	

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 9ΠΜ

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι απαιτούμενες ενδεικτικές εργασίες είναι:

- Αποσυναρμολόγηση φιαλών
- Καθαρισμός φίλτρου
- Εξάρμωση και καθαρισμός ηλεκτροβάνας
- Επανατοποθέτηση φίλτρου, ηλεκτροβάνας κλπ
- Τοποθέτηση φιαλών
- Έλεγχος στεγανότητας δικτύου με ανιχνευτή
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας
- Έκδοση πιστοποιητικού και καταγραφή της συντήρησης στο βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας του Νοσοκομείου
- Παράδοση σε λειτουργία
- Κάθε άλλη εργασία που κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και ασφαλή λειτουργία του δικτύου υγραερίου

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεσθούν σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και πάντως χωρίς να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του μικροβιολογικού τμήματος. Επίσης όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από προσωπικό που φέρει τις απαιτούμενες από τον νόμο σχετικές άδειες και θα αποδεικνύεται με υποβολή αντιγράφων των αδειών με την προσφορά του αναδόχου.

Οι διαγωνιζόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών και των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Συντάξας