



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 11/06/2026  
Αρ. Πρωτ.:7270

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :1240 € ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%**

**\*επισυνάπτονται προδιαγραφές**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575**

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr) μέχρι ΤΡΙΤΗ 16/06/2026 στις 9:00 π.μ.**

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος .Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### 1. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) ανοξείδωτων φλαντζωτών πτυχωτών διαστολικών συνδέσμων ατμού ονομαστικής διαμέτρου DN100, οι οποίοι παρουσιάζουν διαρροές και είναι εγκατεστημένοι στο υπόγειο κανάλι μεταξύ του παλαιού θερμοστατηρίου και του Κέντρου Ενέργειας του Νοσοκομείου.

Οι νέοι διαστολικοί σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο ατμού και θα φέρουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας του κατασκευαστή.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται:

- Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων διαστολικών συνδέσμων.
- Η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων ανοξείδωτων φλαντζωτών πτυχωτών διαστολικών συνδέσμων DN100.
- Η προμήθεια και εγκατάσταση νέων γραφιτούχων παρεμβυσμάτων ενισχυμένων με ανοξείδωτο σύρμα, κατάλληλων για λειτουργία σε δίκτυο ατμού.
- Η προμήθεια και εγκατάσταση νέων κοχλιών, περικοχλιών και λοιπών απαιτούμενων υλικών στερέωσης.
- Όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποσυναρμολόγησης, συναρμολόγησης, ευθυγράμμισης και στερέωσης.
- Η απομάκρυνση των προϊόντων καθάρσεως και η παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.
- Η εκτέλεση δοκιμών στεγανότητας, πίεσης και καλής λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά, εργαλεία, ανυψωτικά μέσα, μεταφορές και δαπάνες εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

### 2. Γενικοί όροι

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και φέρει αποκλειστικά την αστική και ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί σε προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών του.

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο για εργασίες σε δίκτυα ατμού και θα διαθέτει τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας.

Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εγκαταστάσεις, δίκτυα ή εξοπλισμό του Νοσοκομείου κατά την εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται στην άμεση και πλήρη

αποκατάστασή της χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρόνο που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής απομόνωση του δικτύου ατμού και η ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, πριν από την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου. Η Τεχνική Υπηρεσία θα χορηγεί σχετική βεβαίωση επίσκεψης, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μετά την επιτυχή διενέργεια των προβλεπόμενων δοκιμών και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του δικτύου.

**Ο Συντάξας**