



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ.: ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

e- mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 03/08/2026

Αρ. Πρωτ.:9663

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην κατωθι εργασία με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ του ΓΝΠΠ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :2.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%**

*επισυνάπτονται προδιαγραφές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Μονάδος χωρίς %	Λογική τιμή χωρίς %	ΦΠΑ	Τελική ή Τιμή	Κόστος Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail:**
promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 10/08/2026 στις 09.00 π.μ.

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος .
Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

1. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση διαρροής σε σωλήνωση του δικτύου θέρμανσης, εντός ψευδοροφής, στον χώρο των μαγειρείων του Νοσοκομείου.

Για την αποκατάσταση της διαρροής απαιτείται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Αποξήλωση της ψευδοροφής από γυψοσανίδα, εντός της οποίας είναι εγκιβωτισμένες οι σωληνώσεις, για την αποκάλυψη του σημείου διαρροής και σε όση έκταση απαιτηθεί για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
2. Αποξήλωση της διαβρωμένης χαλύβδινης καμπύλης διαμέτρου 2½" και όσου μήκους σωλήνωσης απαιτηθεί έως την ανεύρεση υγιών τμημάτων σωλήνα εκατέρωθεν της καμπύλης. Επίσης, αποξήλωση του καρφώματος διαμέτρου ½" από την καμπύλη έως την πλησιέστερη βάνα.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέας χαλύβδινης καμπύλης διαμέτρου 2½", καθώς και νέων τμημάτων χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής εκατέρωθεν αυτής μέχρι τα σημεία σύνδεσης με τα υγιή τμήματα της υφιστάμενης σωλήνωσης. Επίσης, προμήθεια και εγκατάσταση νέας χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής διαμέτρου ½" από τη νέα καμπύλη έως την πλησιέστερη βάνα.
4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα διενεργηθεί δοκιμή στεγανότητας του αντικατασταθέντος τμήματος του δικτύου υπό πίεση λειτουργίας, καθώς και έλεγχος όλων των σημείων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο.
5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής στεγανότητας θα αποκατασταθούν οι θερμομονώσεις στα τμήματα της σωλήνωσης που αντικαταστάθηκαν.
6. Αποκατάσταση της ψευδοροφής από γυψοσανίδα στην αρχική της μορφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων εργασιών στοκαρίσματος, λείανσης και βαφής με πλαστικό χρώμα ίδιας απόχρωσης με το υφιστάμενο.

2. Γενικοί όροι

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και φέρει αποκλειστικά την αστική και ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί σε προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του.

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και θα διαθέτει τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας.

Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εγκαταστάσεις, δίκτυα ή εξοπλισμό του Νοσοκομείου κατά την εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται στην άμεση και πλήρη αποκατάστασή της, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρόνο που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, πριν από την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου. Η Τεχνική Υπηρεσία θα χορηγεί σχετική βεβαίωση επίσκεψης, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες, υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα, συγκολλήσεις, μεταφορές, μέσα ανύψωσης, αποξηλώσεις, αποκομιδή και νόμιμη διαχείριση των προϊόντων καθαίρεσης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο πλήρως καθαρό, απομακρύνοντας όλα τα άχρηστα υλικά και τα προϊόντα καθαίρεσης, ώστε να αποδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, μετά την επιτυχή διενέργεια των προβλεπόμενων δοκιμών, τον έλεγχο της στεγανότητας και την επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου θέρμανσης.

Ο Συντάξας